

Предписание № 154/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - "Детский сад №109 "Аленушка"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

во исполнение распоряжения № 154 от «05» апреля 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г., с 10 ч. 00 мин. «21» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «21» апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении юридического лица- правообладателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - "Детский сад №109 "Аленушка", 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 6/3

проверку проводил(а):

Зиновьев Павел Павлович - дознаватель отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю;

совместно с: Эксперты не привлекались

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты не соответствует требуемому типу системы оповещения и управления эвакуацией	таблица 1, таблица 2, п. 4.8 СП 3.13130.2009	01.04.2022	
2.	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов не соответствует нормативным значениям (полистирольная потолочная плитка, натяжной потолок в спальнях, линолеум)	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

3.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы противопожарной защиты правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	п. 54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.04.2022	
4.	Расстояние между дымовыми извещателями больше нормативного значения	таблица 13.3, п. 14.1 СП 5.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
5.	Расстояние от пожарных извещателей до светильников менее 0,5м	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
6.	Провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации	13.15.3 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
7.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

8.	Допущен выход на чердак здания и кровлю через люк, выполненный не в противопожарном исполнении размером не менее 0,6x0,8м	п. 7.5 СП 4.13130.2013; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
9.	На кровле здания уклоном более 12 процентов отсутствует ограждение в соответствии с ГОСТ Р53254	п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«21» апреля 2021 г.
М.Л.П.*

Зиновьев П.П. - дознаватель отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД И ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ ЦРР «Детский сад №109 «Аленушка» Жуганова Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2021 г.



(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)